



# Wodociągi Podlaskie

Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.

ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

cen. tel. 85 744-33-34, tel. 85 746-67-09

REG. 200393335, NIP 9662048186

KRS 0000367645

Tim/386/2019

URZĄD GMINY NAREW

Kancelaria Ogólna

W PŁYNEŁO

2019-05-21/218

l. dz. 1760 ilość zał. ....  
podpis ..... znak sprawy.....

Białystok, dn.27.05.2019r

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Hajnówce  
ul. Józefa Piłsudskiego 10  
17-200 Hajnówka**

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują, iż w związku ze stwierdzeniem zawyżonej wartości manganu w pobranej próbce wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Narwi, zostały podjęte następujące działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294):

- Sprawdzenie i wyregulowanie procesu uzdatniania wody, sprawdzenie poprawności pracy sprężarki
- Sprawdzenie poprawności automatycznego płukania filtrów
- Pobór dodatkowej próbki wody

Informujemy, że wyniki badań w zakresie w/w parametrów prześlemy natychmiast po otrzymaniu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Fiedorowicz

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań NR 220664/19/SOK

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Narew  
ul. Mickiewicza 101  
17-210 Narew

| POLECENIE WOJTA           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Proszę o .....         |              |
| 2. Proszę o .....         |              |
| 3. Informacja .....       |              |
| 4. Termin wykonania ..... |              |
| Data .....                | Podpis ..... |

REGON 200393335

NIP 9662048186

KRS 0000367645

Nr konta: Bank PKO BP 77 1020 1332 0000 1102 1148 8410

cen. tel. 85 744-33-34

tel. 85 746-67-09

e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

Kapitał zakładowy 720 000,00 zł w całości wpłacony